


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«___» _____ 2022 г.

учётный № проверки 61220061000200575200

(ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры _____



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 15-10/1

Вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области «Ростовский Технологический Техникум Сервиса»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 15 - 10 от «25» января, 2022 г., в период с "16" февраля 2022 г. по "02" марта 2022 г., Государственным инспектором г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Карташовым Вадимом Витальевичем проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса», осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малицовекого, 9.

Совместно с представителем контролируемого лица: Директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Ростовский Технологический Техникум Сервиса" Сухенко Андреем Дмитриевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в контрольном надзорном мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.

1	На объекте защиты не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Требуемая документация и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в ходе проверки не предоставлены.	п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
2	Отсутствует (не представлен в ходе проверки) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который необходимо вносить информацию: - О работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности; - О проводимых работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений; - О проводимых работах по очистке вытяжных устройств от пожароопасных отложений; - Об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п.43, п.54, п.60, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
3	На объекте защиты, в нарушение п.5.14 СП 484.1311500.2020, приборы приема сигнала «пожар» установлены на горючем основании. Протокол инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО» №032-ПС(ИО)/22 от 21.02.2022 г.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	27.02.2023	
4	На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, так как уровень звука в спальнях помещений менее 70 дБА (п.4.3 СП 3.13130.2009). Протокол инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО» №033-ПС(ИО)/22 от 21.02.2022 г.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание № 15 – 10 / 1 от «02» марта 2022 г. на 3 стр., для исполнения получил:

директор ТБЮУ РО Ростов Суренко А.Д.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«02» марта 2022 г.

Суренко
(подпись)

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы **Карташов Вадим Витальевич**

тел. (863) 222-38-97

E-mail: 11gpn_rostov@mail.ru

E-mail: Kartashov_VV@61.mchs.gov.ru